


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ АО "Техникум
строительства, дизайна и
технологий"
 Т.С. Пятовская
«04» октября 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов и маломобильных групп населения
ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий"
Общежитие № 1 (ул. Макаренко, д.4)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий"

1.2. Адрес объекта: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2 806,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 25 164 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий", ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-т Беломорский, д.8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Архангельской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 163000, Архангельск, пр. Троицкий, 49, корп. 1, (8182) 21-52-80, arhobr@dvinaland.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование, ОКВЭД 85.21

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): К, О, С, Г, У

• Плановая мощность: (посещаемость (число обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): посещаемость, вместимость, пропускная способность - 395 чел.

• Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да(при предъявлении родителями перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации (обилитации)ребенка-инвалида)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) не предусмотрено

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус адаптированный для перевозки лиц с ОВЗ и инвалидов

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые перекрестки

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): бордюры

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

вариант "А"- доступность всех зон и помещений - универсальная;

вариант "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

вариант "ДУ" - доступно условно: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

вариант "ВНД" - не организована доступность

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	наличие
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	наличие
5	пандусы	нет
6	подъёмные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	наличие
8	доступные входные группы	наличие
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	наличие
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной	нет

	информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

3.5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	наличие
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	наличие
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	наличие
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	наличие
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	наличие
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	наличие
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства	отсутствует

	труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	наличие

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:
Доступно условно

4. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Объёмы и виды работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Запланированные сроки выполнения
1	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 2025 г.
2	Приобретение и установка системы радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения	До 2025 г.
3	Приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры, предназначенных для проведения массовых мероприятий,	До 2025 г.
3	Установка светового и звукового маяков для оборудование дверных проёмов с целью их упрощённой идентификации слабовидящими и людьми с когнитивными отклонениями.	До 2025 г.
4	Обеспечение устройством тактильно-контрастных наземных указателей на пути следования к объекту	До 2025 г.
5	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	До 2025 г.
6	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой поручней, санузла на высоте 50 см, установка кнопки экстренного вызова)	До 2025 г.
7	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	До 2025 г.
8	Установка тактильной вывески и тактильных табличек	До 2024 г.

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе 3 и 4 паспорта.

№ п/п	Объёмы и виды работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Запланированные сроки выполнения
1	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	До 2025 г.

4.2. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований: Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказа Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 16.06.2023) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (ред. от 20.05.2022) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985".

4.3. Период проведения работ: до 2025 года.

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, ВНД - временно недоступно

4.5. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Карта доступности субъекта РФ, дата «31» октября 2023г., сайт rustsdit.ru


(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от «03» октября 2023 г. Комиссией, состав которой утвержден Приказом ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» от «02» октября 2023 г. № 01-07/507(акт прилагается).

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ АО "Техникум
строительства, дизайна и
технологий"

Т.С. Пятовская
«03» октября 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ГАПОУ АО "Техникум строительства,
дизайна и технологий"
Общежитие № 1 (ул. Макаренко д.4)**

Территория
ГАПОУ АО «Техникум
строительства, дизайна и
технологий», общежитие № 1

Дата составления
03 октября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий"- учебный корпус

1.2. Адрес объекта: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2 806,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 25 164 кв.м

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум строительства, дизайна и технологий", ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164520, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-т Беломорский, д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование, ОКВЭД 85.21

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

	колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

вариант "А" - доступность всех зон и помещений - универсальная;

вариант "Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;

вариант "ДУ" - доступно условно: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

вариант "ВНД" - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности для маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К, О, С, У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (К, О, С, У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (К, О, С, У, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (К, О, С, У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К, О, С, У, Г)

4.5. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Карта доступности субъекта РФ, дата «31» октября 2023г., сайт rustsdit.ru




5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте: 3 на 3 л.

Председатель комиссии: Должность: директор	Т.С. Пятовская 
Члены комиссии: Должность: заместитель директора по инклюзивному профессиональному образованию и социальной работе	Н.А. Пушкина 
Должность: начальник отдела по обеспечению деятельности БПОО	С.А. Байдакова 

зданию (участку)			
------------------	--	--	--

Приложение №2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «03» октября 2023 г.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

№ п/ п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	-	К,О,С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	Отсутствует пандус для МГН и система вызова помощи	К,О,С	Установка пандуса с системой вызова помощи	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	Отсутствует тактильная информация об учреждении	К,О,С	Установка вывески со шрифтом Брайля, установка информационного стенда со шрифтом Брайля	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	нет	-	Отсутствует световой и звуковой маяк	К,О,С	Установка светового и звукового маяков	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на фото	

структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на фото	по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2	-

Приложение №4
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «03» октября 2023 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3	Отсутствует тактильная информация	-	Установка тактильных табличек со шрифтом Брайля	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на фото	по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
Санитарно – гигиенические помещения	ДУ	-	Установка кнопки вызова помощи, крючков для одежды и костылей

Приложение №6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от «03» октября 2023 г.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Г	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	Отсутствует звуковое оповещение	С	Установить средства звукового оповещения	Индивидуальное техническое решение
6.3	Тактильные средства	нет	-	Отсутствует тактильная схема движения инвалидов	С	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

Фото 1



Фото 2



Фото 3

